

Burzenin 21-01-2014 r.

Do wszystkich wykonawców postępowania nr 271.1.2014

Znak: ZPI 271.1.2014

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPI 271.1.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Centrum Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie”.

Wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wójt Gminy Burzenin działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.), informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania o treści:

1. Proszę o podanie których słupów dotyczą pozycje nr 45 i 46 w przedmiarze branży elektrycznej.

Według projektu słupów z wysięgnikami 2-ramiennymi powinno być 3kpl. (Lpw19, Lpw18, Lpw17), z wysięgnikiem 1-ramiennym 1kpl. (F) oraz latarni dekoracyjnych 3kpl. (Lpn20, Lpn24, Lpn25). W sumie 7 słupów. W udostępnionym przedmiarze w poz. nr 45, 46 występuje montaż 9 słupów.

Proszę o wyjaśnienie powyższej nieścisłości.

2. W pozycji nr 47 przedmiaru branży elektrycznej występuje montaż 5szt. wysięgników.

Według projektu słupów oświetleniowych z wysięgnikiem 2-ramiennym jest 3szt. Proszę o wyjaśnienie powyższej nieścisłości.

3. Proszę o informację których słupów dotyczy poz. nr 49 przedmiaru branży elektrycznej w której występuje montaż 11szt. opraw.

4. Proszę o podanie szczegółowych parametrów latarni parkowych Lpn20, Lpn24, Lpn25

5. Według projektu branży elektrycznej dla zasilania budynku przewidziano układanie kabla YAKXS 4x35 o dł. 44m i YAKXS 4x16 o dł. 10m. W udostępnionym przedmiarze branży elektrycznej w dziale dotyczącym zasilania budynków przewidziano łącznie tylko 40m układania kabla. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości i korektę przedmiaru

Odpowiedź:

1. Do wyceny proszę przyjąć dane zawarte w dokumentacji projekt wykonawczy.
2. Do wyceny proszę przyjąć dane zawarte w dokumentacji projekt wykonawczy.
3. W przedmiarze nastąpiła pomyłka. Do wyceny proszę przyjąć dane zawarte w dokumentacji projekt wykonawczy.
4. Do wyceny proszę przyjąć parametry latarni ulicznej wg rys. zamieszczonego w projekcie wykonawczym Małej Architektury.
5. Do wyceny proszę przyjąć kable typu YAKXS 4x35 i YAKXS 4x16 o długości zgodnie z projektem wykonawczym.

Zamawiający informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączył przedmiary robót, które należy traktować pomocniczo i nie stanowią one zakresu zamówienia. Wykonawca przy wycenie oferty powinien wziąć pod uwagę zakres zamówienia zawarty przede wszystkim w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz przewidzieć ryzyko konieczności wykonania także innych robót niezbędnych do realizacji zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia, chociaż w momencie wyceny oferty nie da się przewidzieć rozmiaru i kosztu tych prac. Wykonanie kosztorysu ofertowego leży po stronie Wykonawcy,

który należy przedstawić przed podpisaniem umowy, przedmiar załączony do oferty może być przez wykonawcę dowolnie modyfikowany.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
mgr Andrzej Stupieński
21.01.2014